



Tunis, le 09 MAI 2025 تونس في

2110

AVIS DE CONSULTATION

Lot Electricit  – Centre d'Hebergement des Equipes Nationales

La F d ration Tunisienne de Football lance une consultation de parach vement des travaux du lot  lectricit  du **CENTRE D'HEBERGEMENT DES EQUIPES NATIONALES**.

Les offres doivent mentionner le prix en TTC.

Les offres devront  tre adress es   la F d ration Tunisienne de Football par voie postale ou d pos es directement   l'adresse suivante :

F d ration Tunisienne de Football, Stade Annexe d'el Menzah, 1003 El Menzah

Sous pli ferm  avec mention :

A NE PAS OUVRIR

« *Consultation N  0425006, Lot Electricit  – Centre d'Hebergement des Equipes Nationales* »

La date limite de r ception des offres est fix e pour le **23 mai 2025 au plus tard   17.h00**.

Les entreprises d' lectricit  int ress es doivent d poser leurs offres au bureau d'ordre de la F d ration Tunisienne de Football,   l'attention de **Monsieur le Charg  du Secr tariat G n ral**.

Les soumissionnaires doivent  galement fournir la fiche des renseignements g n raux (annexe 01), l'extrait du RNE et l'offre de prix (annexe 02 et annexe 03).

Le Charg  du Secr tariat G n ral

Walid MERDASSI



Annexe 01

**FICHE
DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX**

Nom et Prénom (ou Raison Sociale) :
Forme Juridique :
Adresse :
Téléphone : Fax : E-mail :
RNE :
Capital social :
Date de création :
Présentation de l'activité de l'entreprise :
.....
.....
.....

Fait à, le

LE SOUMISSIONNAIRE

Nom, Prénom

Signature et Cachet

Annexe 02

OFFRE DE PRIX

N	DESIGNATION	U	QTE	PUHT	PTHT
I	ARMOIRE DE COMMANDE ET DE PROTECTION				
I-1	Fourniture pose et raccordement d'un coffret avec porte metalique pour chambre, completemnt équipés et cablés conformément au schéma de principe y compris tous les accessoires de pose ,de cablage et toutes sujétions	ENS	37		
				TOTAL 1	-
II	CABLES PRINCIPAUX ET DISJENCTEURS				
II-1	Fourniture pose et raccordement de cable BT de la serie U1000 RO2V et de sections 3*150+70mm².	ML	80		
II-2	Fourniture pose et raccordement d'un disjenceteur 2*10A,ICC 6kva dans un coffret chambre	ENS	37		
II-3	Fourniture pose et raccordement d'un disjenceteur 2*16A,ICC 6kva dans un coffret chambre	ENS	111		
				TOTAL 2	-
III	CIRUIT DIVSIONNAIRE				
III-1	Fourniture pose et raccordement d'une ligne d'alimentations pour ventilo convecteur y compris fils conducteur de sections 3*2,5mm², fourreau type ICD-6-APE n°13 aiguillet depuis coffret.	ENS	37		
III-2	Fourniture pose et raccordement d'une ligne d'alimentations en cable de sections 5*2,5mm² y compris fourreau type ICD-6-APE n°21 aiguillet et arrêter sur prise courant 4p+t depuis armoires.	ENS	3		
III-3	Fourniture pose et raccordement d'une ligne d'alimentations en cable de sections 3*2,5mm² y compris fourreau type ICD-6-APE n°13 aiguillet depuis armoires.	ENS	2		
III-4	Fourniture pose et raccordement d'une ligne d'alimentations pour plaque en cable de sections 3*2,5mm² y compris fourreau type ICD-6-APE n°13 aiguillet depuis armoires.	ENS	1		
III-5	Fourniture pose et raccordement d'une ligne d'alimentations pour hote en cable de sections 3*1,5mm² y compris fourreau type ICD-6-APE n°13 aiguillet depuis armoires.	ENS	1		
III-6	Fourniture pose et raccordement d'une ligne en cable téléphonique 2 paires 6/10 anti anticatif, fourreau de type ICD-6-APE n°13 aiguillet pour contact magnetique.	U	74		
III-7	Fourniture pose et raccordement d'une ligne en cable téléphonique 2 paires 6/10 anti anticatif, fourreau de type ICD-6-APE n°13 aiguillet pour lecteur de carte magnetique type interieur .	U	37		
III-8	Fourniture pose et raccordement d'une ligne en cable téléphonique 2 paires 6/10 anti anticatif, fourreau de type ICD-6-APE n°13 aiguillet pour lecteur de carte magnetique type extérieur.	U	37		
III-9	Fourniture pose et raccordement d'une ligne en cable 3*1,5mm², fourreau de type ICD-6-APE n°13 aiguillet pour commande thermostat .	U	37		

		TOTAL 3		
IV	LUSTRERIE			
	Fourniture pose et raccordement conformément aux plans et aux perscriptions technique des articles suivants y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions			
IV-1	Applique en alluminium 2xGU10 65*190	U	45	
IV-2	Spot étanche 9W/12V et transformateur électronique 12V class I pour y compris toutes sujétions.	U	420	
IV-3	Spot étanche 9W/12V et transformateur électronique 12V class II pour salle d'eau y compris toutes sujétions.	U	130	
IV-4	Spot étanche 18W/12V et transformateur électronique 12V y compris toutes sujétions.	U	130	
IV-5	panel led encastrée 600*600mm,IP20 class I de 40w couleur blanche avec flux lumineux uniforme.	U	30	
		TOTAL 4		

Fait à, le

LE SOUMISSIONNAIRE

Nom, Prénom

Signature et Cachet

Annexe 03

OFFRE DE PRIX

RECAPITULATION

N° DE PRIX	DESIGNATION	Prix Total H.T.V.A
1	ARMOIRE DE COMMANDE ET DE PROTECTION	
2	CABLE PRINCIPAUX ET DISJONCTEUR	
3	CIRCUITS DIVISIONNAIRES	
4	LUSTRIERIE	
	TOTAL GENERAL H.T.V.A	
	T.V.A 19%	
	TOTAL GENERAL T.T.C après rabais	

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de (en toutes lettres et en chiffres)

--

Fait à, le

LE SOUMISSIONNAIRE

Nom, Prénom

Signature et Cachet